

## АЕРС - Јавна консултација о предлогу акта

Документ:	Нацрт Одлуке о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објекта купаца
Примедбе даје:	Energy Community Secretariat

Датум:	2. 08. 2023.
Послати на адресу:	<a href="mailto:aers@aers.rs">aers@aers.rs</a>

**\*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета**

**законског заступника правног лица**

### ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ

Р.б.	ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР
1	We suggest adding additional criterion regarding cost-benefit analysis which must be provided by the applicants defining that demand facilities may be granted with derogation if their costs of ensuring compliance with the provisions for which they ask the derogation are higher than the benefits (at the power system level) <b>Прихваћено.</b>
2	We suggest that in addition to the criterion for rejection if there are the same or similar demand facilities satisfying the provisions (included in the AERS decision), a derogation request should be also rejected if it is contradictory to the objectives of the network code (to facilitate electricity exchanges throughout the Energy Community, to guarantee the security of the network, facilitate the integration of renewable electricity sources, enhance competition and enable more efficient use of the network and resources, for the benefit of consumers); <b>Није прихваћено, јер се не види како би се ценио предложени критеријум.</b>
3	We suggest adding templates for derogation requests by different applicants - owners, DSOs or relevant system operator (not necessarily but may be beneficial). <b>Садржај захтев је дефинисан у Уредби тако да нема потребе да буде део одлуке.</b>
4	
5	
6	
7	
8	
9	



**ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА**

<b>Р.б.</b>	<b>Примедба на члан/тачку/став (страна)</b>	<b>Треба да гласи</b>	<b>Напомена предлагача (шта се постиже предложеном променом)</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			